

## Üldise ehitusliku järelevalve tunnistus

**Tunnistuse number:** P - NDS04 – 1093

**Toode:** Komposiitkile „greenteQ Folie PLENA" vastavalt ehituseeskirjade loendile A 2. osa – välja antud 2015/2 – juhend nr 2.10.1.2 kui normaalse süttivusega ehitusmaterjal (klass E vastavalt standardile DIN EN 13501-1: 2010-01)

**Tellij:** VBH Holding AG  
Siemensstraße 38  
70825 Korntal-Münchingen

**Väljastamise kuupäev:** 23. september 2016

**Kehtiv kuni:** 28. veebruar 2021

Käesoleva üldise ehitusjärelvalve tunnistuse alusel on ülal nimetatud toode riiklikele ehitusnormidele vastav ja kasutatav.

Käesolev üldise ehitusjärelvalve tunnistus koosneb 4 lehest.

Tellimuse number: 164120



Ehitusmaterjalide Testimise Keskus Hannover  
Tunnustatud keskus

Korraldaja Valitsuse vanemnõunik Dipl.-Ing. Restorff  
Telefon (05 11) 7 62 -22 40  
E-mail b.restorff@mpa-bau.de

Nienburger Straße 3 Telefon +49 511 762 8708  
D-30167 Hannover Faks +49 511 762 4001



Notifizierte Stelle  
0764

## A Üldsätted

Üldise ehitusliku järelevalve tunnistus tõendab ehitustoote vastavust riiklikele ehitusnormidele ja selle kasutatavust.

Üldine ehitusliku järelevalve tunnistus ei asenda ehitamise teostamiseks seadusega ette nähtud lubasid, kinnitusi ega sertifikaate.

Üldine ehitusliku järelevalve tunnistus väljastatakse kolmandate isikute, eriti eraisikute õigusi kahjustamata.

Ehitustoote valmistaja ja müüja peavad vaatamata täiendavatele määrustele ehitustoote kasutajale andma üldise ehitusliku järelevalve tunnistuse koopiad ja juhtima nende tähelepanu sellele, et üldise ehitusliku järelevalve tunnistus peab olema toote kasutamise kohas olemas. Nõudmisel tuleb asjaomastele ametkondadele esitada üldise ehitusliku järelevalve tunnistuse koopiad.

Üldise ehitusliku järelevalve tunnistust tohib paljundada ainult täies mahus. Osaliseks avaldamiseks peab taotlema Hannoveri Ehitusmaterjalide Testimise Keskuse nõusolekut. Reklaammaterjalide tekstid ja joonised ei tohi olla üldise ehitusliku järelevalve tunnistusega vastuolus. Üldise ehitusliku järelevalve tunnistuse tõlked peavad sisaldama märget "Hannoveri Ehitusmaterjalide Testimise Keskuse poolt kontrollimata tõlge originaalist".

Üldine ehitusliku järelevalve tunnistus on tagasivõetav. Üldise ehitusliku järelevalve tunnistuse sätteid võib hiljem täiendada ja muuta, iseäranis sellisel juhul, kui tehniline areng seda nõuab.

## B Erisätted

### 1 Toode ja selle kasutusala

#### 1.1 Toode

Komposiitkile „greenteQ Folie PLENA" kui normaalse süttivusega ehitusmaterjal (klass E standard DIN EN 13501-1: 2010-01) vastavalt ehituseeskirjade loendi A 2. osale – välja antud 2015/2 – juhend nr 2.10.1.2.

#### 1.2 Kasutusala

1.2.1 Ehitustoode on kasutamisel tugeval mineraalsel või metallist alusel normaalse süttivusega ehitusmaterjal (klass E standard DIN EN 13501-1: 2010-01).

1.2.2 Käesolev üldine ehitusjärelvalve tunnistus kehtib ainult siis, kui ehituseeskirjade loendi A 2. osa – välja antud 2015/2 – juhend nr 2.10.1.2 kohaldatavad nõuded on täidetud. Täiendavate ehitusjärelvalve nõuete tõendamine ei ole käesoleva üldise ehitusjärelvalve tunnistuse ülesanne. Sellisel juhul tuleb esitada teisi/muid tõendeid.



## **2 Nõuded ehitustootele**

### **2.1 Omadused ja koostis**

- 2.1.1 Ehitustoodet peab koosnema 3-kihilisest komposiitkilest (polüester–polüamiid–polüester). Komposiitkile pinnauhiku kaal peab olema ca 130 g/m<sup>2</sup>. Liimumine aluspindadele toimub akrülaadi baasil Power-liimi ja isekleepuvate ribade abil.
- 2.1.2 Ehitustoodet peab paigaldatud seisundis vastama normaalse süttivusega ehitusmaterjalide nõuetele (klass E standard DIN EN 13501-1: 2010-01).
- 2.1.3 Ehitustoodet koostis peab vastama Hannoveri Ehitusmaterjalide Testimise Keskuses salvestatud andmetele.
- 2.1.4 Üldise ehitusjärelvalve tunnistuse taotlemiseks kasutatud tõendid toote tulekäitumise kohta säilitatakse MPA BAU HANNOVER-is.

### **2.2 Tootmine ja märgistus**

#### **2.2.1 Tootmine**

Ehitustoodet valmistamisel tuleb kinni pidada lõikudes 2.1.1 kuni 2.1.3 toodud sätetest.

#### **2.2.2 Märgistus**

Tootja peab ehitustoodet märgistama vastavusmärgisega lähtudes riikidevahelisest vastavusmärgise regulatsioonist. Märgistamine võib toimuda üksnes siis, kui lõigus 3 nimetatud eeldused on täidetud.

Tootel, pakendil või infolehel peavad olema järgmised andmed:

- toote nimetus
- tootja nimi
- vastavusmärgis koos
  - o valmistajatehase nime ja
  - o tunnistuse numbriga
- tulekäitumine normaalne süttivus (klass E standard DIN EN 13501-1)

## **3 Vastavuse hindamine**

### **3.1 Üldised nõuded**

Iga tootmisettevõtte peab kinnitama ehitustoodet üldiste ehitusjärelvalve tunnistuse sätetele vastavust tootja vastavusdeklaratsiooniga, mis väljastatakse tootja poolt teostatud esmase kontrolli ja ettevõttesisese tootmiskontrolli alusel.



### 3.2 Ettevõttesisene tootmiskontroll

Igas tootmisettevõttes tuleb vastavalt standardile DIN 18200: 2000-05 sisse seada ja läbi viia ettevõttesisene tootmiskontroll, mille käigus tootmise järjepideva järelevalve teostamine tootja poolt garanteerib ehitustoote vastavuse üldise ehitusjärelevalve tunnistuse sätetele.

Ettevõttesisese tootmiskontrolli tulemused tuleb fikseerida ja neile hinnang anda. Ülestähendused peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

- ehitustoote nimetus
- kontrollimise liik
- valmistamise ja ehitustoote kontrollimise kuupäev
- kontrollimiste tulemused ja vajadusel võrdlemine nõuetega
- ettevõttesisese tootmiskontrolli eest vastutava isiku allkiri.

Ettevõttesisese tootmiskontrolli andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat. Ebapiisava kontrollitulemuse korral tuleb viivitamatult kasutusele võtta vajalikud meetmed puuduse kõrvaldamiseks ja vastavad tooted kõrvaldada. Ettevõttesisese tootmiskontrolli raames tuleb tagada, et nõuetele mitte vastavaid ehitustooteid ei märgistataks vastavusmärgisega ja garanteerida, et välistatakse nende segiajamine nõuetele vastavate toodetega. Pärast puuduse kõrvaldamist tuleb viivitamatult läbi viia korduvkontroll.

## 4 Õiguslik alus

Käesolev üldine ehitusjärelevalve tunnistus väljastatakse Alam-Saksimaa ehituseeskirjade (Niedersächsische Bauordnung NBauO 03.04.2012) § 19 alusel seoses ehituseeskirjade loendi A 2. osaga, välja antud 2015/2.

## 5 Edasikaebamisõigus

Käesoleva üldise ehitusjärelevalve tunnistuse kohta võib esitada vaide ühe kuu jooksul tunnistuse väljaandmise kuupäevast. Vaie tuleb sisse anda kirjalikult või ärakirja tegemiseks Hannoveri Ehitusmaterjalide Testimise Keskusesse.

Hannover, 23. september 2016

Testimiskeskuse juhataja



(Valitsuse vanemnõunik Dipl.-Ing. Restorff)